

Feuerwehrinspektorat

Kontrollblatt für PA 94 (nur für Geräte die jährlich einer dynamischen Prüfung unterzogen werden)

Feuerwehr:

Blatt Nr.:

Geräte Nr. in der Wehr:

Geräte Nr. des Herstellers:

Datum	Flaschen- druck bar	Signalhorn	Funktion Fire Fly		Dichtigkeit Druckverlust < 20 bar / Min	Restdruckwarn- vorrichtung 55 - 45 bar	Visuelle Prüfung Gurte, Anschlüsse, Traggestell	Bemerkungen	Visum
			Bewegungs- melder	Warnvor- richtung					