FEUERPOLIZEI
DES KANTONS SCHAFFHAUSEN

**Feuerwehrinspektorat**

## Kontrollblatt für PSS 5000 mit Fire Fly

(nur für Geräte die jährlich einer dynamischen Prüfung unterzogen werden)

**Feuerwehr:** ..... **Blatt Nr.:** .....

Geräte Nr. in der Wehr: ..... Geräte Nr. des Herstellers: .....

| Datum | Flaschen-druck | Signalhorn | Funktion **Fire Fly** | | Dichtigkeit | Restdruckwarn-vorrichtung | Visuelle Prüfung | Bemerkungen | Visum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | bar | | Bewegungs-melder | Warnvor-richtung | Druckverlust < 20 bar / Min | 55 - 45 bar | Gurte, Anschlüsse, Traggestell | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Kontrollen: Nach jedem Gebrauch und Retablierung / Jährliche dynamische Prüfung siehe separates Blatt.

Januar 2013